


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	リング	アセタルコポリマー		POM	呼び径13~25は白色 呼び径30~50は緑色
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。



寸法表

呼び径	D1	D2	d1	d2	d3	L	B1	B2	t
13	M31X2	G3/4	13.0	13	22.5	31.0	35	28	2.5
20	M38×2	G1	20.0	20	28.0	35.5	42	35	3.0
25	M45×2	G1 1/4	25.0	25	35.0	40.0	49	42	3.0
30	M56×2	G1 1/2	30.0	30	44.5	46.0	60	53	3.5
40	M63×2	G2	36.5	40	50.7	53.0	68	60	4.0
50	M77×2	G2 1/2	47.0	50	63.0	60.0	82	74	4.5

※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。


※呼び径30～50の場合、品番の末尾に『.』が付加する。

来歴	変更点数	管理No	日付
	理由		担当
	変更点数	管理No	日付 2023. 3. 7
	理由	図面更新の為、'18. 4. 24付図面より転記。	担当 松原
該 当 規 格			

承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-UN-1 (-L) (.)		
寺田	林	松原	宇田川	品名	ユニオン 1種		
				尺度	Free		mm
株式会社 クブチ				日付	2023年 3月 7日	A4	

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面处理
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	Pリング	アセタルコポリマー		POM	
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。



寸法表

(mm)

呼び径	D1	D2	d1	d2	d3	L	l	B1	B2	t
30	M56×2	G1 1/2	30.0	30	44.5	46	17	60	53	3.5
40	M63×2	G2	36.5	40	50.7	53	20	68	60	4.0
50	M77×2	G2 1/2	47.0	50	63.0	60	22	82	74	4.5

※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

来歴	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-UN-1(-L).	
	理由		担当	坂本	林	松原	松原	品名	ユニオン 1種	
	変更点数	管理No	日付					尺度	Free	mm
	理由		担当							
該当規格		株式会社 タブチ						日付	2022年 9月26日	A4