

冷媒銅管用ワンタッチ継手 エフ-1 エルボ(品番：FOC-E) 施工要領書

- ・初めてご使用される方は必ず当社指定の講習を受けてください。また、使用する前に必ず本施工要領書をお読みください。なお、予告なく内容を変更する場合がありますので、施工前に必ず最新版を当社 HP で確認してから施工してください。
- ・本製品は施工要領書に基づき、正しく施工された場合に限り、性能を発揮します。施工手順の省略等は事故の原因となります。
- ・銅管と継手の接続に関しては、エフ-1 ソケットの施工要領書の『①保温材の切断』～『⑥管を継手へ挿入』を参照ください。
- ・エフ-1 エルボ専用保温材はございませんので、市販品を使用してください。尚、保温材の厚みは、使用現場での環境を考慮し、選定してください。
【推奨品：日商エアロ製エアロフレックス】
【推奨品：Armacell 社製アーマフレックス】
- ・本製品を立管の最上部や最下部に使用しないでください。使用した場合、立管の熱伸縮・立管のズレ等により、本製品が座屈等を引き起こし、漏れにつながる恐れがあります。
- ・施工時、本製品のエルボ部に負荷がかからないように、本製品の入口配管と出口配管は必ず 90 度に配管してください。
- ・事故の原因となるので、本製品の切断や分解などを行わないでください。
- ・その他注意事項につきましては、エフ-1 ソケットの施工要領書を参照ください。

株式会社 **タブチ**

〒547-0023 大阪市平野区瓜破南 2-1-56 (本社・工場)
TEL 06-6708-0150 代 FAX 06-6708-0210

ホームページ <https://www.tabuchi.co.jp/> エフ-1の施工要領書はこちら▶



2023.1.16

商品の問合せは **専用回線** **06-6708-1051**

受付時間 平日9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休業日は除く)