

試験成績書

株式会社 タブチ 殿
大阪府大阪市平野区瓜破南2-1-56

試験品名 冷媒銅管用ワンタッチ継手 エフ-1 8サイズ

試験内容 冷媒配管用ワンタッチ継手の性能評価試験
(ISO 14903:2017及びJCDA0012:2018-11の試験方法に準じる)

試験日 2021年2月4日 ～ 2021年3月9日 (試験実施期間)

試験実施場所 株式会社 タブチ (大阪府大阪市平野区瓜破南2-1-56)
NOK株式会社 熊本事業所 (熊本県阿蘇市永草2089)
* 各試験場所で実施した試験項目と試験実施者は次頁に記す。

試験立会者 (一財)日本品質保証機構 関西試験センター 佐藤 裕司

試験結果 次頁以降のとおり

- 注記1. 試験品は試験申込者提出のものです。
- 注記2. 試験品名については、試験申込者提出の試験申込書に基づき表記したものです。
- 注記3. 試験結果は、当該試験項目のみ有効であり、製品に係るすべての特性を保証するものではありません。
- 注記4. 試験結果は、当該試験品に対しての結果であり、製品すべてを保証するものではありません。
- 注記5. 試験結果は、申込者提出の試験内容に基づき、試験方法及びそれに関わる試験測定機器により試験を実施したものです。

試験の結果は上記のとおりであることを報告します。
2021年3月18日大阪府東大阪市水走3丁目8番19号
一般財団法人 日本品質保証機構
関西試験センター

所長 難波 正秀

この成績書の転載、一部分の複製をするときは事前に当機構の承認を受けて下さい。
尚、成績書には改ざん防止策を施しています。

試験品名 : 冷媒配管用ワンタッチ継手 エフ-1

試験結果一覧 : 試験サンプルは、ISO 14903:2017及びJCDA 0012:2018に基づいて下表に示すように選定した。

準用規格	試験項目	適用銅管の径 (mm)							
		6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	28.58
ISO14903-7.4	気密性試験	○	○	○	○	---	---	---	○
ISO14903-7.6	圧力-温度-振動試験	○	○	---	---	---	---	---	○
ISO14903-7.8	凍結試験	○	○	---	---	---	---	---	○
ISO14903-7.9	追加圧力試験	○	○	---	---	---	---	---	○
ISO14903-7.10	真空試験	○	○	---	---	---	---	---	○
ISO14903-7.11	親和性スクリーニング試験	○	○	○	○	---	---	---	○
ISO14903-7.12	疲労試験	○	○	○	○	---	---	---	○
JCDA0012-8.2.2	引張試験	○	○	○	○	○	○	○	○
JCDA0012-8.2.3	最大曲げ試験	○	○	○	○	○	○	○	○
JCDA0012-8.2.4	繰り返し曲げ試験	○	○	○	○	○	○	○	○

備考1. 表中○印は漏れ及びその他の異常が無かったことを示す。

以下余白